



	P	S	Sd	FP	FD
TOMADAS	30,00kW	30,00kVA	30,00kVA	1,00	1,00
RESERVA	10,00kW	10,00kVA	10,00kVA	1,00	1,00
TOTAL	40,00kW	40,00kVA	40,00kVA	1,00	1,00

BALANCEAMENTO	
37,50%	15,00kVA - Potência demandada na fase R
37,50%	15,00kVA - Potência demandada na fase S
25,00%	10,00kVA - Potência demandada na fase T

P - POTÊNCIA ATIVA INSTALADA
S - POTÊNCIA APARENTE INSTALADA
Sd - POTÊNCIA APARENTE DEMANDADA
fp - FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO
fd - FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO

RELAÇÃO DE PLAQUETAS				
PLACA	NOMENCLATURA	DIM.	QTDE.	
01	QUADRO GERAL DE FORÇA NO BREAK - A - POP (QGAN-A-POP)	60x30mm	01	
02	ADVERTÊNCIA (*)	150x90mm	01	
03	MULTIMEDOR	60x30mm	01	
04	CHAVE COMUTADORA (NO BREAK DESLIGADO REDE)	60x30mm	01	

[illegible]

LEGENDA	
LEGENDA - VISTA LAYOUT	
	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR
	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR
	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR
	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS
	FUSÍVEL
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR
	MULTIMIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS
	BARRAMENTO EM COBRE, CONEXÕES CONDUTORES NEUTRO OU TERRA

LEGENDA - DIAGRAMA UNIFILAR	
	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR
	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR
	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR
	CONJUNTO MEDIÇÃO: • TRANSFORMADOR DE CORRENTE; • FUSELVE; • BLOCO DE AFERIÇÃO; • MULTIMETRO DE GRANDEZAS ELÉTRICAS
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR
	BARRAMENTO EM COBRE, CONEXÕES CONDUTORES NEUTRO OU TERRA
	CONDUTOR EM COBRE UNIPOLAR 0,6/1kV-90°C
	BARRAMENTO EM COBRE

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
R03	INCLUSÃO DE SALA DE REUNÃO	HENRIQUE	19/06/2026
R02	AJUSTE CONFORME DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBIENTES	HENRIQUE	01/08/2025
R01	ADEQUAÇÃO DE ADORÇO COM PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	HENRIQUE	13/09/2025
R00	EMIÇÃO INICIAL	HENRIQUE	19/05/2025
REVISÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR	DATA

 		Rede Nacional de Ensino e Pesquisa Coordenação de Infraestrutura de PopPA PopPA - 1º Fôto da presença da RNP no evento do Pará			
PROJETO	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO POP-PA			DATA	MAI / 2017
DISCIPLINA	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			ESCALA	INDICADA
PRÁTICA	DIAGRAMA UNIFILAR GERAL			REVISÃO	03
DESCRIÇÃO	QUADRO GERAL DO BREL - B / QOND-0-POP			FOLHA	05/07
ENDEREÇO	Rua Igarapé Tucuruá, 1053 - Gd. Brel - Baixa - PA / UFPA / CTC / CTA POP / RNP				
RESP. TÉCNICO	HENRIQUE TURCADO	COLABORADOR (A)	HENRIQUE TURCADO		