

Padrão do Retificador usado no projeto da Fase 3:

Nome	Características do Retificador
Vitoria	380VCA 3F 60HZ / - 48VCC 100A + QDCC INTERNO
Viana	380VCA 3F 60HZ / - 48VCC 200A + QDCC INTERNO
Rio Novo Sul	380VCA 3F 60HZ / - 48VCC 200A + QDCC INTERNO
Campos	380VCA 3F 60HZ / - 48VCC 200A + QDCC INTERNO
Macaé	380VCA 3F 60HZ / - 48VCC 200A + QDCC INTERNO
Rocha Leao	380VCA 3F 60HZ / - 48VCC 200A + QDCC INTERNO
Comperj	380VCA 3F 60HZ / - 48VCC 200A + QDCC INTERNO

Padrão do Retificador usado no projeto da Fase 4:

Nome	Características do Retificador
Sto de Pirapora	380VCA 3F 60HZ / - 48VCC 100A + QDCC INTERNO
Itaberá	380VCA 3F 60HZ / - 48VCC 200A + QDCC INTERNO
Rep. Curiuva	380VCA 3F 60HZ / - 48VCC 100A + QDCC INTERNO
Ivaiporã	380VCA 3F 60HZ / - 48VCC 250A + QDCC INTERNO
Rep. Cafelândia	380VCA 3F 60HZ / - 48VCC 100A + QDCC INTERNO
Foz do Iguaçu	380VCA 3F 60HZ / - 48VCC 200A + QDCC INTERNO