PLANTA GERAL COM NOC

PLANTA BAIXA OPÇÃO 01
ESC 1:50

09
Circulação
NPD
A=60,69m²

10
Depósito
NPD
A=23,28m²

11
Hall
NPD
A=5,01m²

15
Desenvolvimento
NPD
A=19,96m²

16
Operação
NPD
A=21,09m²

ALVI

H - 1000 mm

H - 140 mm

QDG QDG QDG

AR 1 AR 2

AR 1 AR 2 AR 3

Detc. Aspirada Incêndio

H - 1300 mm

RNP Telecom

RACK WAN RNP 1

RACK FUTURO

RACK RADIO RNP EXTERNO

RACK SW RNP Operadora

RACK UTP Espelhamento UTP

Telecom

Rede UFSC

Central Telef. ATUAL

HDV 01

RACK DWDM 2 FUTURO

RACK DWDM 1

RACK FUTURO

RACK PTT 1

RACK RCT 1

RACK Rede BB 1

RACK Rede POP 1

RACK Rede

RACK FO POP Cabeceira 1

POP RNP

RACK FUTURO SERVIDORES

RACK FUTURO SERVIDORES

RACK EXTERNO 1 SERVIDORES

RACK RNP 2 SERVIDORES

RACK RNP 1 SERVIDORES

RACK COFRE 2 ICPEDU ONLINE

COFRE 1 ICPEDU OFFLINE

RACK FO POP Cabeceira 2

RPP A

RPP B

QAUPS-B

QAUPS-A

QD UFI

QD AUD

QD-UII-2

DC UFSC

BAT- A

BAT- B

UPS- A

UPS- B

Rede UFSC 1

Rede UFSC 2

Área liberada

Área liberada

NOVO NOC

Monitores

Fibras Atual

CX Tipo 1

CX Tipo 2

LINHA PROVISÓRIA DE FIBRAS

LINHA PROVISÓRIA DE ELÉTRICA

Área de condensadoras Futura

PLANTA BAIXA OPÇÃO 02
ESC 1:50

DETALHE DO NOC

Monitores
NOVO NOC
Fibras Atual
CX Tipo 1
CX Tipo 2

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR
	QUADRO ELÉTRICO AUTO PORTANTE
	QUADRO ELÉTRICO AUTO PORTANTE
	QUADRO ELÉTRICO AUTO PORTANTE
	LINHAS LÓGICA - LEITO DE ALUMINIO NAVAL PARA FO 250 X 50 MM - TOTAL 35 M (VIA AÉREA, SUBIDAS E DESCIDAS)
	LINHAS LÓGICA - LEITO DE ALUMINIO NAVAL PARA FO 250 X 50 MM - CURVAS E DERIVAÇÕES TOTAL DE 9 UNIDADES (VIA AÉREA)
	LINHAS LÓGICA - LEITO DE ALUMINIO NAVAL PARA FO 250 X 50 MM - TOTAL 36 M (SOB O PISO)
	LINHAS LÓGICA - LEITO DE ALUMINIO NAVAL PARA FO 250 X 50 MM - CURVAS E DERIVAÇÕES TOTAL DE 6 UNIDADES (SOB O PISO)
	LINHAS DE UTILIDADES DO NOC - LEITO ARMADO GALVANIZADO A QUENTE 100 X 50 MM - TOTAL 48 M (SOB O TETO- UMA LINHA PARA ELÉTRICA E 1 PARA LÓGICA
	LINHAS DE UTILIDADES DO NOC - CURVA LEITO ARAMADO GALVANIZADO A QUENTE 100 X 50 MM - TOTAL 06 U (SOB O PISO - UMA LINHA PARA ELÉTRICA E 1 PARA LÓGICA
	TUBULAÇÃO PEAD DE 4 POLEGADAS (100MM) ENTERRADO SOB O PISO PARA CONEXÕES LÓGICAS E ELÉTRICAS SOB O PISO - TOTAL ESTIMADO DE 170 METROS -VER PLANTA ANEXO IX
	VEDAÇÃO DE PASSAGENS DO TIPO ROXTEC OU FIRESTOP OU HILTI CONTRA ENTRADA DE ANIMAIS, AGUA E PÓ
	PONTO ELÉTRICO - F+N+T 220 V
	PONTO LÓGICO - RJ 45 POE - TOTAL 31 PONTOS
	VEM DO PISO, ELETRODUTO EMBUTIBO PLASTICO OU SOBREPOSTO DE AÇO GALVANIZADO 1".
	VEM DO BANDEJAMENTO AÉREO, ELETRODUTO EMBUTIBO PLASTICO OU SOBREPOSTO DE AÇO GALVANIZADO 1".
	LUMINÁRIA LED 50 WATTS DE SOBREPOR PRESA A PERFILADO COM CONEXÃO VIA PLUG 2P+T. 27 UNIDADES
	TOMADA CONTROLADA POR INTERRUPTOR SIMPLES OU PARALELA (ALIMENTACAÕ DE LUMINÁRIAS)
	INTERRUPTOR SIMPLES, PARALELO OU DE TRES PONTOS
	PERFILADO GALVANIZADO A QUENTE DE 38 X 19 MM PARA ACOMODAÇÃO DE LUMINARIAS E DEMAIS UTILIDADES AÉREAS NO TOTAL DE 50 METROS LINEARES
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM BATERIAS AUTONOMOS ALIMENTADAS EM 220 V COM CONEXÃO VIA PLUG 2P+T. TOTAL DE 14 UNIDADES
	PONTO ELÉTRICO - F+N+T 220 V EMBUTIDO NA PAREDE PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES TOTAL 06 PONTOS
	LUMINÁRIA LED 50 WATTS DE SOBREPOR PARA USO EXTERNO COM CONEXÃO VIA PLUG 2P+T. 3 UNIDADES

OBSERVAÇÃO
ESTE PROJETO É DE PROPRIEDADE DA LT CONSULT SENDO PROIBIDO A SUA REPRODUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SOB PENA DE LEI.

REV.	DESCRIÇÃO	VERIF.	DATA
2	REVISÃO	LUIS TOSSI	05/2023
1	REVISÃO	LUIS TOSSI	02/2023
0	EMISSÃO INICIAL	LUIS TOSSI	01/2023

consult

Proprietário: Datacenter UFSC

Título: Anexo XX - Lay Out De NOC-R19-Rev 02.dwg

Resp. Técnico:

Projeto: -

Desenho: LUIS TOSSI

Local: Florianópolis - SC

Data: MAIO/2023

Arquivo:

Escala: INDICADA

Prancha: 19