



ELETRODUTO EM PVC		ENTERRADO, EMBUTIDO EM PISO OU LAJE	
	DIVERSOS		
	ELETRODUTO QUE SOBE		
	ELETRODUTO QUE DESCE		
	CONDUTORES: FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA, RESPECTIVAMENTE		
	CAIXA DE PASSAGEM existente		
	CAIXA DE PASSAGEM PRÉ FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, 600x600x750mm, COM TAMPA DE ALTA RESISTÊNCIA.		

LEGENDA

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO			
	AFAPARENTE		EMBUTIDO EM PISO OU LAJE
	EMBUTIDO NO FORRO OU PARDESE		ENTRE PISO ELEVADO E PISO FRIO
ELETRODUTO DE PEAD			
	ENTERRADO PERFORAÇÃO MND		ENTERRADO EXISTENTE
	PREVISÃO NOVAS ABERTURAS F.O		
	ENTERRADO PERFORAÇÃO MND		
	PREVISÃO NOVAS ABERTURAS F.O		
ELETRICALHAS			
	LISA COM SEPTO DIVISOR, ELÉTRICA , DADOS, POE		
CAIXAS DE PASSAGEM			

		CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO (DIMENSÃO ENTRE PARENTÊSES)	
		CONDULETE = MODELOS DIVERSOS	
REPRESENTAÇÃO			
	NIN = QUANTIDADE DE CABOS NA TUBULAÇÃO		UTP = UNSHIELDED TWISTED PAIR (PAR TRANÇADO SEM BUNDLING)
	Y = NÚMERO DE PARES DO CABO		A.G = AÇO GALVANIZADO (ELETRODUTO)
	PVC = PVC (ELETRODUTO)		E.10x5 = ELETRICALHA 100x50mm
	DIÂMETRO DO CONDUITO		TIPO DE CONDUITO
	DIÂMETRO DA DIMENSÃO DO CONDUITO		

DIVERSOS			
	INFRAESTRUTURA QUE SOBE		ELETROCALHA QUE SOBE
	INFRAESTRUTURA QUE DESCE		ELETROCALHA QUE DESCE
	GABINETE RACK FECHADO		CURVA DE 90° P/ELETRICALHA
	TE P/ ELETRICALHA		ACESS POINT UE-PRO FORNECIDO PELO BIC
	SÁIDA LATERAL DE ELETRICALHA P/ ELETRODUTO		PONTO DE CONSOLIDAÇÃO CARREGADO 12 PORTAS RJ45 CAT 6

NOTAS

- TODA TUBULAÇÃO NÃO INDICADA SERÁ DE Ø1".
- TODA CAIXA DE PASSAGEM NÃO INDICADA SERÁ DE 15x15cm.
- TODOS OS CABOS DO CABEAMENTO ESTRUTURADO SERÃO UTP, TERÃO 4 PARES, E DEVERÃO POSSUIR CATEGORIA 6.
- O CONSTRUTOR DEVERÁ FORNECER E INSTALAR ESPIRAL PLÁSTICA NA COR PRETA PARA PROTEÇÃO DOS CABOS JUNTO AS CÂMERAS DE VOZES.
- EXECUTAR RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS E COLOCAÇÃO DE CAIXAS DE DERIVAÇÃO E FORNECER E INSTALAR MATERIAIS PARA A RECOMPOSIÇÃO DE ACABAMENTOS.