



**RNP**

## **Relatório de maio de 2021**

Andre Tavares Lemos

Junho de 2021

**Indisponibilidade por tipo de falha**

PoP	Operadora	Infraestrutura PoP	Prog-PoP	Prog-Operadora	Prog-DAERO	PoP-Concentrador	Staff-PoP	Staff-DAERO	Roteador
AC	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:12:50	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
AL	00:02:10	02:02:04	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
AM	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
AP	00:04:10	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
BA	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
CE	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
DF	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
ES	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
GO	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
MA	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
MG	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
MS	00:24:49	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
MT	00:25:10	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
PA	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
PB	04:51:40	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
PE	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
PI	00:54:59	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:51:56	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
PR	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
RJ	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
RN	04:38:50	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
RO	01:15:05	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
RR	00:37:15	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
RS	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
SC	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
SE	00:00:00	09:43:41	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
SP	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
TO	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00

Tabela 1: Indisponibilidade por tipo de falha | de 01/05/2021 a 31/05/2021

- **Operadora:** indisponibilidade causada por falha nos enlaces de operadora atendendo o PoP.
- **Infraestrutura PoP:** indisponibilidade causada por falha no fornecimento de energia elétrica do PoP.
- **Prog-PoP:** indisponibilidade causada por manutenção programada solicitada pelo PoP.
- **Prog-operadora:** indisponibilidade causada por manutenção programada solicitada por operadora.
- **Prog-daero:** indisponibilidade causada por manutenção programada solicitada pela DAERO/RNP.
- **PoP-concentrador:** indisponibilidade em um PoP que é decorrente da queda de um outro PoP concentrador.
- **Staff-daero:** indisponibilidade decorrente de ação direta da DAERO, incluindo erros de configuração roteadores e switches, interrupções de circuitos causadas por chamados abertos indevidamente, entre outros.
- **Staff-PoP:** indisponibilidade decorrente de ação direta do PoP, incluindo desligamentos acidentais, manuseio inadequado de cabos, problema de acesso físico ao PoP (para manutenção de operadoras),entre outros.
- **Roteador:** indisponibilidade causada por falhas de hardware/software de roteadores.

### Indisponibilidade total

PoP	Tempo Total	Tempo Total P/ Indicador	Disponibilidade	Disponibilidade P/ Indicador %
AC	00:12:50	00:00:00	99.971%	100.000%
AL	02:04:14	02:04:14	99.722%	99.722%
AM	00:00:00	00:00:00	100.000%	100.000%
AP	00:04:10	00:04:10	99.991%	99.991%
BA	00:00:00	00:00:00	100.000%	100.000%
CE	00:00:00	00:00:00	100.000%	100.000%
DF	00:00:00	00:00:00	100.000%	100.000%
ES	00:00:00	00:00:00	100.000%	100.000%
GO	00:00:00	00:00:00	100.000%	100.000%
MA	00:00:00	00:00:00	100.000%	100.000%
MG	00:00:00	00:00:00	100.000%	100.000%
MS	00:24:49	00:24:49	99.944%	99.944%
MT	00:25:10	00:25:10	99.944%	99.944%
PA	00:00:00	00:00:00	100.000%	100.000%
PB	04:51:40	04:51:40	99.347%	99.347%
PE	00:00:00	00:00:00	100.000%	100.000%
PI	01:46:55	00:54:59	99.760%	99.877%
PR	00:00:00	00:00:00	100.000%	100.000%
RJ	00:00:00	00:00:00	100.000%	100.000%
RN	04:38:50	04:38:50	99.375%	99.375%
RO	01:15:05	01:15:05	99.832%	99.832%
RR	00:37:15	00:37:15	99.917%	99.917%
RS	00:00:00	00:00:00	100.000%	100.000%
SC	00:00:00	00:00:00	100.000%	100.000%
SE	09:43:41	09:43:41	98.692%	98.692%
SP	00:00:00	00:00:00	100.000%	100.000%
TO	00:00:00	00:00:00	100.000%	100.000%

Tabela 2: Indisponibilidade total de 01/05/2021 a 31/05/2021 | Meta: 99,86%

- **Horas indisponíveis totais e Disponibilidade Percentual Total:** consideram todos os tipos de falha na sua composição.
- **Horas indisponíveis p/Indicador e Disponibilidade Percentual p/ indicador:** consideram todos os tipos de falha na sua composição, com exceção das falhas causadas por manutenções programadas (**prog-PoP**, **prog-operadora** e **prog-dadero**).